

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00574-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 22 липня 2025 до 21 липня 2027
Term of validity is from

Продукція
Production Система кабельних металевих лотків ТМ «ARDIC»: лотки штамповані перфоровані та неперфоровані, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи (Перелік складових згідно додатку) **7326**
код УКТ ЗЕД
код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements Пожежної безпеки згідно додатку

Виробник (и)
Producer (s) 'ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD.SIRKETI', Evren mah.Bahar cad.
No: 2 Polat is Merkezi C-Blok K:3 D:8 Gunesli-Bagcilar/ Istanbul/Turkey,
(Туреччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on ТОВ «Ардік Україна», Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, б.40, прим.
212, код ЄДРПОУ 44981719, (Доручення 'ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE
TICARET LTD.SIRKETI' від 27.07.2023)

Додаткова інформація
Additional information Система кабельних металевих лотків ТМ «ARDIC»: лотки штамповані перфоровані та неперфоровані, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи, що виготовляються серійно з 22 липня 2025 до 21 липня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», м. Рівне,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of Протоколів випробувань протокол випробувань: № FIRES-JR-035-11-NURE від 27.06.2011 р. виданий "FIRES, s.r.o.", Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republic (Словаччина), Угода про співпрацю в галузі сертифікації від 19.05.2020р. між "FIRES, s.r.o." та органом з оцінки відповідності ТОВ 'УКРСЕРТИФІКЕЙШН', протоколу сертифікаційних випробувань № 11/СКЛ-13 від 07.11.2013р. ВЦ ТОВ "ТЕСТ" (атестат акредитації № 2Н365), висновку за аналізом документації № 618-ПП/СА від 21 липня 2025

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)



Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00574-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **22 липня 2025** до **21 липня 2027**
Term of validity is from

Система кабельних металевих лотків ТМ «ARDIC»: лотки штамповані перфоровані та неперфоровані, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи

Перелік вимог пожежної безпеки до продукції:

- 1) п. 4.36 (ж) ДБН В 2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; п.5.15, 5.16 ДБН В 2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»; п. 8.21 ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», щодо межі (класу) вогнестійкості кабельних ліній Р90:
- спроможність кабельних ліній з кабелем марок (N) НХН-Ж FE180/E90 виробництва ТОВ «ТФ Кабель Україна» та (N) НХН-Ж FE180/E90 виробництва фірми «TELE-FONIKA Kable Sp. z. o.o. S.K.A.» (Республіка Польща), що прокладений у системі кабельних металевих лотків виробництва фірми «ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD.SIRKETI' (Туреччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин. Крок підтримуючих елементів 600 мм;
 - спроможність кабельних ліній з кабелем марок PRAFlaDur® 90 (N) НХН-Ж 5x1,5 RE FE180/P90-R, PRAFlaDur® 90 (N) НХН-Ж 4x10 RE FE180/P90-R, PRAFlaDur® 90 (N) НХН-Ж 4x50 RE FE180/P90-R, PRAFlaGuard® F SSKFH-V180 1x2x0,8 P90-R виробництва фірми ТОВ «ТФ Кабель Україна» та (N) НХН-Ж FE180/E90 виробництва фірми «PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o.» (Чеська Республіка), що прокладений у системі кабельних металевих лотків виробництва фірми «ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD.SIRKETI' (Туреччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин. Крок підтримуючих елементів 1 200 мм;
- 2) п. 4.36 (ж) ДБН В 2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; п.5.15, 5.16 ДБН В 2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»; п. 8.21 ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», щодо межі (класу) вогнестійкості кабельних ліній Р30:
- спроможність кабельних ліній з кабелем марок (N) НХН-Ж FE180/E30 виробництва ТОВ «ТФ Кабель Україна», що прокладений у системі кабельних металевих лотків виробництва фірми «ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD.SIRKETI' (Туреччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 30 хвилин. Крок підтримуючих елементів 600 мм.

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) / *(signature, initials, family name)*



Олександр ГУБЕРНАТОР

М.П./Stamp

43478470

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00574-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 22 липня 2025 до 21 липня 2027
Term of validity is from

Перелік складових частин системи кабельних металевих лотків ТМ «ARDIC»:

Назва	Код
Лотки перфоровані та неперфоровані, аксесуари та кришки	AMF... ALL...
Лотки перфоровані та неперфоровані, посилені	A05-04... - A100-20...
Кришки до лотків и кабельростів	A05-K... - A100-K...
Кришки до лотків и кабельростів, кутові	A10-KT... A1000-KT
Аксесуари до лотків	105-... - 9100-20...
Кришки до аксесуарів	105-K... - 9100-K...
Т-відводи вертикальні та кришки до них	AOT...
Т-відводи вертикальні з розворотом та кришки до них	ADT...
Кути вертикальні внутрішні	EK-705-4... - EK-7100-20...
Кришки до кутів вертикальних внутрішніх	705-EK... - 7100-EK...
Кути вертикальні наружні	EK-805-4... - EK-8100-20...
Кришки до кутів вертикальних наружних	805-EK... - 8100-EK...
Кути вертикальні універсальні	504-4... - 5100-20...
Кришки до кутів універсальних	504-K... - 5100-K...
Пластини спецпризначення	A05-04ANR... - A1000-20ANR...
Перегородки	ASEP-4... ASEP-20...
Фіксуєчий елемент	A05-14... A50-20...
Заглушки	AKS...
Пластина спускна	ADO-50... ADO-1000...
Пластина для основи	ADF-50... ADF-1000...
Лотки серії TRUNKING, кришки то аксесури до них	AT5...- AT1..., ATY..., ATYT..., ATYFW..., ATD..., ATDT..., ATR..., ATE..., ATC..., ATCD..., ATT...
Пластини з'єднувальні	A1-04... - A1-20...
Пластини для зміни напрямку траси	901-4... - 901-20...
Фіксатори кришки	AKT-1-04... - AKT-1-20...
Монтажні вироби	A5-1... - A5-9...
Лоток дротяний та аксесуари до нього	ATK...
Дистанційна пластина	AYD-... та AYDT-...
Кронштейни та консолі для дротяного лотка	AT5-... - AT9-...
Кронштейни та консолі	A6-... - A9-..., AF3...AFK..., AFB..., AOG..., A5...ACKL..., ACKC... AC8..., AC9...,
Кабельрости (лотки драбинного типу)	A10-M... - A1000-M..
Кабельрости (лотки драбинного типу), посиленого типу	A10-FM... - A1000-FM..
Аксесуари для кабельросту (лотку драбинного типу)	110-M... 9100-M...
Аксесуари для кабельросту (лотку драбинного типу), посиленого типу	110-FM... 9100-FM...
Кришки аксесуарів для кабельросту (лотку драбинного типу)	110-MK... 9100-MK...
Кабельрости спецпризначення та аксесуари до них	AGS..., AGV..., AI-DP
Профіли загального призначення	A2..., AST..., AK02... - AK-09...
Монтажна система, серія "U"	A3...
Монтажна система, серія "UPK"	UPK...

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище / signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Олександр ГУБЕРНАТОР



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00574-25

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **22 липня 2025** до **21 липня 2027**

Term of validity is from

Монтажная система, серия "АС"	АС..., АСD..., АСКD..., АСВ..., АСК..., АСКС..., АСКL...
Монтажная система, серия "I"	AI...
Конструкції спецпризначення	АСCH..., АСBE..., АСGP..., АСHK..., АСTK..., АDE..., ADL..., CV..., AAC..., АSF..., АSN..., АTS..., А-KOP..., AU..., CD..., CSD..., CCD..., АNS..., АPL..., АYR..., АРАМ..., АNSY..., FIRE..., AFL..., АFH..., AKL..., АТPK...

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

Олександр ГУБЕРНАТОР

М.П./Stamp

43478470

